

2008年12月9日

各位

日本板硝子株式会社
垂井事業所

トリクロロエチレンに係わる当社垂井事業所周辺の井戸水の水質調査結果

当社調査については、岐阜県西濃振興局および垂井町と協力して、垂井事業所から半径500m範囲内の井戸調査と採水検査を行いました。その結果、全ての井戸水が地下水環境基準に適合していましたので報告させていただきます。

記

1. 井戸水、地下水採水期間

平成20年12月3日～平成20年12月5日

2. 結果判明

平成20年12月9日

3. 水質検査結果

(単位; mg / l)

項目	分析 検体数	基準超過 検体数	検査結果	地下水環境基準
トリクロロエチレン	13	0	0.001未満～0.016	0.03

4. 今後の対応

- (1) 汚染源と地下水の完全浄化対策を実施いたします。
- (2) 敷地外に観測井戸を定め定期的に検査し、結果を岐阜県西濃振興局と垂井町に報告させて頂く予定です。

以上